


MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

RS 572 T/2016

Dirección de Redes Sanitarias y Gas

BR 94 a BR 95 D= Ø 160 mm Lc= 120.00 m P=4.08 ‰



Calle : Pública Nº40 de Calle Pública Nº29 a Calle Pública Nº35

Colectora P.V.C. Ø 160mm

Nº de Conexiones : 7

Contratista: HIDROMAT S.A.

HABILITACIÓN DE LA RED CLOACAL SUPEDITADA A OBRA DE NEXO
NO CONECTAR A LA CLOACA HASTA AVISO DE LA DESARROLLISTA.
PODRÁ HACER POZO Y CÁMARA SÉPTICA

