


MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

RS 589 T/2017



Dirección de Redes Sanitarias y Gas

BR 30 a BR 21 D= Ø 160 mm Lc= 60.50 m P=5.78 ‰
BR 21 a BR 14 D= Ø 160 mm Lc= 60.50 m P=5.78 ‰

Calle : Pública Nº40 de Calle Pública Nº9 a Calle Pública Nº1

Colectora P.V.C. Ø 160mm

Nº de Conexiones : 13

Contratista: HIDROMAT S.A.

HABILITACIÓN DE LA RED CLOACAL SUPEDITADA A OBRA DE NEXO
NO CONECTAR A LA CLOACA HASTA AVISO DE LA DESARROLLISTA.
PODRÁ HACER POZO Y CÁMARA SÉPTICA.
BUSCAR ACOMETIDA SOBRE LÍNEA DE CORDON VEREDA, CON POZO
DE 1.00m DE DIAMETRO Y 1.50m DE PROFUNDIDAD.

