


RS 589 T/2017

Dirección de Redes Sanitarias y Gas

BR 116 a BR 143 D= Ø 160 mm Lc= 109.30 m P=4.11 ‰



Calle : Pública N°46 de Calle Pública N°29 a Calle Pública N°31

Colectora P.V.C. Ø 160mm

Nº de Conexiones : 10

Contratista: HIDROMAT S.A.

HABILITACIÓN DE LA RED CLOACAL SUPEDITADA A OBRA DE NEXO
NO CONECTAR A LA CLOACA HASTA AVISO DE LA DESARROLLISTA.
 PODRÁ HACER POZO Y CÁMARA SÉPTICA.
 BUSCAR ACOMETIDA SOBRE LÍNEA DE CORDÓN VEREDA, CON POZO
 DE 1.00m DE DIÁMETRO Y 1.50m DE PROFUNDIDAD.

