


MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

RS 560-T/2016

Dirección de Redes Sanitarias y Gas

HABILITACIÓN DE LA RED CLOACAL SUPEDITADA A OBRA DE NEXO NO CONECTAR A LA CLOACA HASTA AVISO DE LA DESARROLLISTA. PODRÁ HACER POZO Y CÁMARA SÉPTICA



Calle :Pública 9 de C. Pública 10 a C. Pública 20

Lc= BR 59 a BR 41 Ø 160 D= 54,00m P=3,33 o/oo

Lc=BR 41 a BR 44 Ø 160 D= 55,65m P=3,23 o/oo

Colectora P.V.C. Ø 160 mm

Nº de Conexiones : 10

Lc= BR 44 a BR 39 Ø 160 D= 54,31m P=4,05 o/oo

Contratista: Hidromat S.A.


Hidromat S.A.

[illegible]

Dist. 33 - Zona 14 - Manz. 89

C. Pública	
DIST. CONEX. A MED.	2,70
ANCHO DE PARCELA	16,88
N° DE PROP./PARCELA	2,50

C. Pública 10				
---------------	--	--	--	--



C. Pública 9

D:33 Z:14 M:91

D:33 Z:14 M:90

D:33 Z:14 M:83

C. Pública

C. Pública 18