


# MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

RS 649 T/2019

Dirección de Redes Sanitarias y Gas

BR 37 a BR 11 D= Ø 160 mm Lc= 73.90 m P=5.10 ‰



Calle : Pública N°16 de Calle Pública N°01 a Calle Pública N°03

Colectora P.V.C. Ø 160mm

N° de Conexiones : 03

Contratista: HIDROMAT S.A.

HABILITACIÓN DE LA RED CLOACAL SUPEDITADA A OBRA DE NEXO  
**NO CONECTAR A LA CLOACA** HASTA AVISO DE LA DESARROLLISTA.  
PODRÁ HACER POZO Y CÁMARA SÉPTICA

