


MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

RS 589 T/2017



Dirección de Redes Sanitarias y Gas

BR 177 a BR 178 D= Ø 160 mm Lc= 8.00 m P=6.25‰
BR 178 a BR 179 D= Ø 160 mm Lc= 54.00 m P=6.11‰
BR 179 a BR 180 D= Ø 160 mm Lc= 56.00 m P=7.85‰

Calle : Pública Nº41 de Calle Pública Nº32 a Calle Pública Nº42

Colectora P.V.C. Ø 160mm

Nº de Conexiones : 12

Contratista: HIDROMAT S.A.

HABILITACIÓN DE LA RED CLOACAL SUPEDITADA A OBRA DE NEXO
NO CONECTAR A LA CLOACA HASTA AVISO DE LA DESARROLLISTA.
PODRÁ HACER POZO Y CÁMARA SÉPTICA.
BUSCAR ACOMETIDA SOBRE LINEA DE CORDON VEREDA, CON POZO
DE 1.00m DE DIAMETRO Y 1.50m DE PROFUNDIDAD.

