


MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

RS 589 T/2017



Dirección de Redes Sanitarias y Gas

BR 76 a BR 77 D= Ø 160 mm Lc= 55.00 m P=5.45‰

BR 77 a BR 78 D= Ø 160 mm Lc= 53.00 m P=5.47‰

Calle : Pública Nº19 de Calle Pública Nº42 a Calle Pública Nº52

Colectora P.V.C. Ø 160mm

Nº de Conexiones : 13

Contratista: HIDROMAT S.A.

HABILITACIÓN DE LA RED CLOACAL SUPEDITADA A OBRA DE NEXO
NO CONECTAR A LA CLOACA HASTA AVISO DE LA DESARROLLISTA.
PODRÁ HACER POZO Y CÁMARA SÉPTICA.
BUSCAR ACOMETIDA SOBRE LINEA DE CORDON VEREDA, CON POZO
DE 1.00m DE DIÁMETRO Y 1.50m DE PROFUNDIDAD.

